

पत्रांक. 5.1.18.11.18/2019

कार्यालय:- अग्निशालय पदाधिकारी बक्सर

तनांक. 20.11.2019

सेवा में,

प्रबंधक - श्री. उपेक्षा कुल, बक्सर

प्रसंग:- आपका पत्र संख्या 05.11.2019.


विषय:- अग्निशमन उपकरणों का जाँच प्रतिवेदन निर्गत करने के संबंध में

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में आपके प्रतिष्ठान में अधिष्ठापित पोर्टेबल अग्निशमन यंत्रों की जाँच की गई। जाँच के क्रम में निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र चालू एवं कियाशील अवस्था में पाया गया।


1. ए0बी0सी0 टाईप	06 (दर) kg	08 (आठ)	अदद
2. सी0ओ0टू0टाईप	04.5 (संगीचा) kg	02 (दो)	अदद
3. फायर बकेट बालू	10 (दर) kg	03 तीन	अदद
4. फायर बकेट पानी भर	10 (दर) kg	03 तीन	अदद

सुझाव:

1. प्रबंधक आई0एस0 2190-1992 के अनुरूप अपने अग्निशमन यंत्रों का संधारण एवं रख-रखाव करेंगे।
2. प्रबंधक एन0बी0सी0 के गार्डेड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रबंधक के रख-रखाव के आभाव में अग्निशमन यंत्रों में पाने वाली खराबी की सारी जबाबदेही संबंधित प्रबंधक की होगी।
4. प्रबंधक किसी रजिस्टर फॉर्म को ए0एम0सी0 देना सुनिश्चित करेंगे।
5. प्रबंधक वर्ष में दो बार मॉक ड्रिल का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे।
6. प्रबंधक को निर्गत की तिथी से एक वर्ष के लिए प्रतिवेदन दिया जाता है।


Principal
Foundation School
Buxar (Bihar)

विश्वासभाजन


20.11.19
अग्निशालाय पदाधिकारी
बक्सर

For Foundation School
New

Secretary